



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 280219-5346

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH NAGOYA HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Địa chỉ : 225A TRẦN QUANG KHẢI, P TÂN ĐỊNH, Q1, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC MÁY ĐÃ QUA MÁY LỌC MEISUI NFX-LZ
Ngày nhận mẫu : 28/02/2019
Thời gian thử nghiệm : 28/02/2019 đến 20/03/2019
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI PET 5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Flo (F)*	<0.50	mg/L	TCVN 6494-1:2011	1.5
2	Asen (As)	<0.001	mg/L	HLVS/PP/033WHL	0.01
3	Bari (Ba)	0.23	mg/L	SMEWW 2012 (3111D)	0.7
4	Borat (Bo)	<0.10	mg/L	TCVN 6635:2000	0.5
5	Cadimi (Cd)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.003
6	Clo dư	<0.1	mg/L	TCVN 6225-3:2011	5.0
7	Crom (Cr)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.05
8	Đồng (Cu)	<0.10	mg/L	SMEWW 2012 (3111B)	2
9	Chì (Pb)*	<0.005	mg/L	SMEWW 2012 3113B	0.01
10	Mangan (Mn)*	<0.10	mg/L	SMEWW 2012 3111B	0.4
11	Thủy ngân (Hg)	<0.0005	mg/L	HLVS/PP/035WHL	0.006
12	Niken (Ni)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3113B)	0.07
13	Nitrat (NO ₃)*	<1.00	mg/L	TCVN 6494-1:2011	50
14	Nitrit (NO ₂)	<1.00	mg/L	TCVN 6494-1:2011	3
15	Selen (Se)	<0.001	mg/L	SMEWW 2012 (3114B)	0.01
16	Bromat (BrO ₃)	<0.01	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.01
17	Clorat (ClO ₃)	<0.02	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.7
18	Clorit (ClO ₂)	<0.02	mg/L	TCVN 6494-4:2000	0.7
19	Antimol (Sb)	<0.001	mg/L	HLVS/PP/043WHL	0.02



- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 280219-5346

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH NAGOYA HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Địa chỉ : 225A TRẦN QUANG KHẢI, P TÂN ĐỊNH, Q1, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC MÁY ĐÃ QUA MÁY LỌC MEISUI NFX-LZ
Ngày nhận mẫu : 28/02/2019
Thời gian thử nghiệm : 28/02/2019 đến 20/03/2019
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI PET 5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
20	Molybden (Mo)	<0.005	mg/L	SMEWW 2012 (3111D)	0.07
21	Xianua (CN-)(**)	<0.005	mg/l	TCVN 6181:1996	0.07

GHI CHÚ: (**) Chỉ tiêu gửi NTP Quatest 3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu trên nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 3 năm 2019

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

CN. Phạm Vũ Cao Sơn



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

Institut Pasteur

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KIỂM NGHIỆM HÓA LÝ - VI SINH

167 đường Pasteur, Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : (84.8) 38.297.308 - 38.230.352 - Fax : (84.8) 38.201.882



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 280219-5345

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH NAGOYA HỆ THỐNG KIẾN THỨC
Địa chỉ : 225A TRẦN QUANG KHẢI, P TÂN ĐỊNH, Q1, TP HCM
Tên mẫu : NƯỚC MÁY ĐÃ QUA MÁY LỌC MEISUI NFX-LZ
Ngày nhận mẫu : 28/02/2019
Thời gian thử nghiệm : 28/02/2019 đến 04/03/2019
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI PET 5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	E.coli*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	Liên cầu phân*	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	Pseudomonas aeruginosa*	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	Bào tử VK kỵ khí sinh H ₂ S*	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 năm 2019

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu vi sinh và mẫu nước Hoá lý không lưu mẫu trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.